

## 金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

部屋名称	サーバー室	材料評価室	生体計測制御研究室	分子生物実験室	低温実験室	暗室	院生研究室 (南側のみの貸出です)
プロジェクト開発室番号	305	403	407	507	508	509	510
床面積	14㎡	48㎡	46㎡	71㎡ (基本使用料面積=64)	11㎡	9㎡	83㎡ (南側:33.7㎡)
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・帯電防止床タイル張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・塩ビシート	・高さmm(-) ・対荷重kgf/㎡(-) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り
電気設備	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 リーラーコンセント ・天吊15A×2/組×6	コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 ・天井コンセント15A×1 手元開閉器 ・3φ×200V×30A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×9
通信設備	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線 LAN2回線 (学内教職員用)			電話1回線 LAN8回線 (学内教職員用) TV×1
空調・換気設備	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-7) (空冷式パッケージエアコン×4台) 換気 ・全熱交換器×2台 ・天吊型シロココファン×2台	空調 ・個別方式 (空冷式冷凍機×1台) 換気 無し	空調 無し 換気 ・天井換気扇×1台	空調 ※2 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×2台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・40A×1接続可 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×4接続可 都市ガス13A ・20A×2接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×2接続可 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し
備考	サーバー室・共用			実験室・共用(3部屋使用)			居室・専用