

金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

部屋名称	アプリラボ室	サーバー室	ゼミ室	地震工学研究室	材料評価室	生体機能応用研究室	院生研究室
プロジェクト開発室番号	304	305	401	402	403	405	510
床面積	33㎡	14㎡	30㎡	39㎡	48㎡	59㎡	83㎡
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・ビニル床タイル	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・帯電防止床タイル張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・ビニル床タイル(予定)	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・ビニル床タイル(予定)
電気設備	コンセント ・OAタップ(15A×2)/組×5組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×6組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・壁埋込15A×2/組×11 ・天井コンセント15A×10 手元開閉器 ・3φ×200V×20A×5 ・3φ×200V×30A×3 ・3φ×200V×75A×2	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×9組
通信設備	電話1回線(6873) LAN1回線 (学内教職員用) 無線LAN (学外ネットワーク)	電話1回線(3176) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(3177) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6884) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6883) LAN2回線 (学内教職員用)	電話2回線(6881,6882) LAN8回線 (学内教職員用)	電話3回線(4592, 4595) (264-6089) LAN8回線 (学内教職員用) TV×1
空調・換気設備	空調 ・マルチ方式(ACM-5) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×4台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×2台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス14A 無し