

金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

部屋名称	サーバー室	ゼミ室	材料評価室	生体機能応用研究室	ゼミ室	生体熱物性計測室
プロジェクト開発室番号	305	401	403	405	501	502
床面積	14㎡	30㎡	48㎡	59㎡	30㎡	18㎡(基本使用料面積=0㎡)
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・帯電防止床タイル張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・ビニル床シート張り
電気設備	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・壁埋込15A×2/組×1 ・天井コンセント15A×1 手元開閉器 ・3φ×200V×20A×5 ・3φ×200V×30A×3 ・3φ×200V×75A×2	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×4 手元開閉器 ・3φ×200V×75A×2 ・3φ×200V×100A×1
通信設備	電話1回線(3176) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(3177) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6883) LAN2回線 (学内教職員用)	電話2回線(6881,6882) LAN8回線 (学内教職員用)	電話1回線(4591) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6889) LAN2回線 (学内教職員用)
空調・換気設備	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8- (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×4台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8- (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-7) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A ・50A×1接続可 ・20A×1接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・25A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A ・50A×3接続可 ・20A×1接続可

前室	機械室	クリーンルーム	環境バイオ実験室	分子生物実験室	低温実験室	暗室
503	504	505	506	507	508	509
4㎡	5㎡	12㎡	78㎡	71㎡ (基本使用料面積=64)	11㎡	9㎡
2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> ビニル床シート張り 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> ビニル床シート張り 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 塩ビシート 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 耐薬品性ビニル床シート張り 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 耐薬品性ビニル床シート張り 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 塩ビシート 	<ul style="list-style-type: none"> 高さmm(±0) 耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ <ul style="list-style-type: none"> 耐薬品性ビニル床シート張り
		コンセント <ul style="list-style-type: none"> 壁埋込15A×2/組×3 壁埋込20A×1/組×1 手元開閉器 3φ×200V×100A×1 	コンセント <ul style="list-style-type: none"> 壁埋込15A×2/組×9 天井コンセント15A×7 手元開閉器 3φ×200V×75A×1 	コンセント <ul style="list-style-type: none"> 壁埋込15A×2/組×7 天井コンセント15A×1 手元開閉器 3φ×200V×30A×2 	コンセント <ul style="list-style-type: none"> 壁埋込15A×2/組×3 	コンセント <ul style="list-style-type: none"> 壁埋込15A×2/組×3
		電話1回線(番号無し)	電話1回線(6887,6888) LAN2回線 (学内教職員用)	電話2回線(6885,6886) LAN2回線 (学内教職員用)		
空調 無し 換気 無し	空調 無し 換気 無し	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン ×2台) 換気 ・外気処理ユニット×1	空調 ・マルチ方式(ACM-7) (空冷式パッケージエアコン ×4台) 換気 ・全熱交換器×2台 ・天吊型シロココファン×2台	空調 ・マルチ方式(ACM-7) (空冷式パッケージエアコン ×4台) 換気 ・全熱交換器×2台 ・天吊型シロココファン×2台	空調 ・個別方式 (空冷式冷凍機×1台) 換気 無し	空調 無し 換気 ・天井換気扇×1台
市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×1接続可 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×5接続可 都市ガス13A ・20A×2接続可	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×4接続可 都市ガス13A ・20A×2接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×2接続可 都市ガス13A 無し

院生研究室
510
83m ²
2700mm
<p>OAフロア</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m²(300) <p>床仕上げ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タイルカーペット張り
<p>コンセント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・OAタップ(15A×4)/組×9組
<p>電話3回線(4592, 4595) (264-6089)</p> <p>LAN8回線 (学内教職員用)</p> <p>TV×1</p>
<p>空調</p> <ul style="list-style-type: none"> ・マルチ方式(ACM-8- (空冷式パッケージエアコン ×2台) <p>換気</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全熱交換器×2台
<p>市水</p> <ul style="list-style-type: none"> ・20A×2接続可 <p>井水</p> <p>無し</p> <p>生活排水</p> <p>無し</p> <p>実験排水</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無し <p>都市ガス14A</p> <p>無し</p>