

金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

プロジェクト開発室番号	304	305	401	403	501
床面積	33㎡	14㎡	30㎡	48㎡	30㎡
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・帯電防止床タイル張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/㎡(400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/㎡(300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り
電気設備	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組 ・天井コンセント20A×1	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・天井コンセント15A×1	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組
通信設備	電話1回線(6873) LAN6回線 (学内教職員用) 無線LAN (学外ネットワーク)	電話1回線(3176) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(3177) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6883) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(4591) LAN2回線 (学内教職員用)
空調・換気設備	空調 ・マルチ方式(ACM-5) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・天吊型シロココファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-6) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し