

金沢大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー研究室の仕様

プロジェクト開発室番号	304	305	401	402	405	406
床面積	33m ²	14m ²	30m ²	39m ²	59m ²	35m ²
天井高	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
床仕様	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (300) 床仕上げ ・タイルカーペット(ビニール)張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・帶電防止床タイル張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (300) 床仕上げ ・タイルカーペット(ビニール)張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り
電気設備	コンセント ・壁埋込(15A×2)/組×4組 ・床埋込(15A×2)/組×1組 ・天井コンセント20A×1 (天井裏)	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×7組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×1組 ・壁埋込(15A×2)/組×3組 ・床埋込(15A×2)/組×2組	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×6組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×11 ・天井コンセント15A×10 手元開閉器 ・3φ×200V×20A×5 ・3φ×200V×30A×3 ・3φ×200V×75A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×5 ・壁埋込 1φ×200V×30A×2
通信設備	電話1回線(6873) LAN1回線 (学内教職員用) 無線LAN (学外ネットワーク)	電話1回線(3176) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(4590) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6884) LAN2回線 (学内教職員用)	電話2回線(6881,6882) LAN8回線 (学内教職員用)	電話1回線(6880) LAN2回線 (学内教職員用)
空調・換気設備	空調 ・マルチ方式(ACM-5) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・天吊型シロッコファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×4台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天井換気扇×1台 ・天吊型シロッコファン×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台
給排水・ガス設備	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×1接続可 都市ガス13A ・20A×1接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し
	空調 ・マルチ方式(ACM-5) 304, 306号室とのマルチ方式		空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) 401, 404, 501, 310号室、その他(廊下)とのマルチ方式			

407	408	501	507	508	509	510
46m ²	37m ²	30m ²	71m ² (基本使用料面積=64m ²)	11m ²	9m ²	83m ²
2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm	2700mm
・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (300) 床仕上げ ・タイルカーペット張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・塩ビシート	・高さmm(±0) ・耐荷重kgf/m ² (400) 床仕上げ ・耐薬品性ビニル床シート張り	OAフロア ・高さmm(H=100) ・耐荷重kgf/m ² (300) 床仕上げ ・タイルカーペット(ビニール)張り
コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 リーラーコンセント ・天吊15A×2/組×6	コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 リーラーコンセント ・天吊15A×2/組×6	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×4組	コンセント ・壁埋込15A×2/組×7 ・天井コンセント15A×17 手元開閉器 ・3φ×200V×30A×2	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3	コンセント ・壁埋込15A×2/組×3	コンセント ・OAタップ(15A×4)/組×9組
電話1回線(6879) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(6878) LAN2回線 (学内教職員用)	電話1回線(4591) LAN2回線 (学内教職員用)	電話2回線(6885,6886) LAN2回線 (学内教職員用)			電話3回線(4592, 4595) (264-6089) LAN8回線 (学内教職員用) TV×1
空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天吊型シロッコファン×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×1台 ・天吊型シロッコファン×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×1台) 換気 ・全熱交換器×1台	空調 ・個別方式 (空冷式パッケージエアコン×4台) 換気 ・全熱交換器×2台 ・天吊型シロッコファン×2台	空調 ・個別方式 (空冷式冷凍機×1台) 換気 無し	空調 無し 換気 ・天井換気扇×1台	空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) (空冷式パッケージエアコン×2台) 換気 ・全熱交換器×2台
市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・40A×1接続可 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・40A×1接続可 都市ガス13A 無し	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×4接続可 都市ガス13A ・20A×2接続可	市水 無し 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 無し 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×1接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・50A×2接続可 都市ガス13A 無し	市水 ・20A×2接続可 井水 無し 生活排水 無し 実験排水 ・無し 都市ガス14A 無し
空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) 401, 404, 501, 310号室とのマルチ方式		空調 ・マルチ方式(ACM-8-2) 401, 404, 501, 310号室とのマルチ方式				